

博客图文发布版

从配电数据采集到能耗分析：交流能耗监测软硬件一体化方案 | 贞明电子

常州贞明电子科技有限公司 · 更新日期：2026-08-28

摘要： 面向厂房、仓库、商业楼宇、园区和中央空调分路计量项目，贞明电子可通过交流能耗监测终端采集三相电压、电流、功率和电量，再经 RS485、选配 LTE（4G）或 WIFI 接入能耗管理平台，实现设备监控、历史查询、周期统计、分组管理和用能分析。具体计费规则、报警联动及平台功能应结合型号、配置和项目需求确认。



能耗管理为什么不能只停留在“装一块电表”

许多能耗项目的问题并不在于“有没有数据”，而在于数据能否连续采集、按设备或区域归类，并最终转化为可核查的管理依据。

以商业楼宇中央空调电费分摊为例，如果只按面积或固定比例分摊，往往难以体现不同租户在使用时段和负荷上的差异；如果依赖人工抄表，又容易出现周期长、记录分散和核对困难等问题。对于厂房、仓库和园区，管理人员还可能同时面对点位分散、设备数量多、历史数据难比较等情况。

较完整的能耗监测方案，通常需要同时打通四个环节：

1. **现场采集**：获取三相电压、电流、功率、电量等基础数据；
2. **稳定接入**：通过 RS485、网关或选配无线通信上传数据；


- 3. **平台管理**：对设备、区域、项目和历史数据进行统一管理；
- 4. **应用落地**：为异常排查、费用核对、运行分析和节能改造提供依据。

硬件层：交流能耗监测终端负责把现场数据采上来

交流能耗监测终端面向三相电力参数采集和配电运行监测，可采集三相电压、三相电流、三相功率与三相电量。设备支持 RS485 Modbus RTU 通信，可接入控制器、网关或上位系统；部分配置可选 LTE（4G）或 WIFI，用于分散点位或既有项目改造。

直入式还是互感式，选型前先看现场电流

产品提供直入式与互感式方案：直入式适合被测回路直接通过设备接入；互感式采集 0-5 A 二次电流，可配合外置电流互感器用于更大电流回路。三相四线、三相三线系统均需按现场接线方式选择对应配置。



主要技术信息

项目	官网公开信息	选型提示
供电电源	220 VAC / 380 VAC	按现场配电系统确认
电压测量范围	110-400 VAC	不得超出规格范围使用
电流测量范围	0-80 A 直入式；互感器 0-5 A	更大回路需确认互感器及变比
电压精度	±1 V	以当前规格书和测试条件为准

项目	官网公开信息	选型提示
电流精度	±0.1 A	以当前规格书和测试条件为准
功率精度	±1 W	以当前规格书和测试条件为准
通信方式	RS485；可选 LTE（4G）或 WIFI	无线通信不是所有配置的默认能力
外观尺寸	12.5 × 10 × 7.5 cm	安装前预留配电柜空间



产品尺寸：125mm x 100mm x75mm
(***注：手工测量)

公众号 · 贞明电子

设备配备 LCD 屏幕和按键，可查看电压、电流、功率、电能等信息，并进行地址、波特率、变比、输出模式和相关阈值配置。



设备还支持过压、欠压、过流、过功率、过温度和漏电相关阈值设置，并具备继电器干接点输出。输出可按配置用于报警、保护或远程控制，但外接报警器、接触器及保护逻辑必须结合电气设计和现场条件确认。

使用手册公开的通信说明采用 Modbus RTU 格式，设备地址出厂默认值为 0x01，并使用 0x03 功能码读取寄存器数据。实际接入前仍应索取当前版本寄存器表，核对数据地址、比例系数、字节顺序和 CRC 校验，避免把历史手册直接当作所有版本的固定配置。

软件层：能耗管理平台让数据可以查、可以比、可以追溯

现场终端解决“数据从哪里来”，能耗管理平台解决“数据如何被使用”。根据贞明电子公众号公开介绍，物联地带能耗管理系统可围绕设备分布、实时监控、周期统计、历史数据、设备分组和用户管理组织信息。





管理人员可以重点关注哪些能力

- **实时监控：** 查看接入设备的电流、电压、功率等运行数据；
- **项目与设备分组：** 按区域、用途、设备类型或管理边界进行分类；
- **周期统计：** 按周、月、年等周期查看能耗变化；
- **历史查询：** 回溯指定时间段的数据，为异常核对和趋势判断提供依据；
- **同比与环比：** 比较不同周期的用能变化，但分析结论仍需结合产量、天气、营业时间等业务条件；
- **可视化展示：** 通过曲线、图表、设备列表和能量流向展示关键数据；
- **平台定制：** 公众号资料提及平台名称和 LOGO 可按需求定制，具体范围需在项目实施前确认。



2024 年发布的终端使用手册还展示了 Web 端实时数据与趋势统计页面，可作为设备接入后的操作参考。页面入口、账号方式、功能栏目和数据保存周期可能随部署版本变化，正式交付时应以项目确认的系统为准。



典型数据链路可以概括为：

配电回路 → 交流能耗监测终端 → RS485 控制器/网关，或选配 4G/WIFI → 能耗管理平台 → 实时看板、历史曲线、分组统计与管理应用。



对于本地已有自动化系统的项目，可优先通过 RS485 接入控制器或网关；对于点位分散、布线困难的改造项目，可评估选配 4G 或 WIFI。通信方案需要同时考虑现场信号、网络稳定性、数据周期、运维方式和信息安全要求。

应用场景：中央空调分路计量与费用核对

在多租户商业楼宇或产业园区，中央空调能耗常涉及多个支路 and 不同使用主体。通过在相关分支回路部署能耗监测终端，可以分别采集各回路的电量，并将数据汇总至平台，形成按租户、区域或设备查看的历史记录。



这种方案可为费用核对提供更细的用能数据，但“如何收费”不能只由电表或平台决定。正式实施前，物业、租户和项目方仍需共同确认：

- 哪些回路属于租户独立用能，哪些属于公共能耗；
- 电价、峰谷时段、损耗和公共部分采用什么计算口径；
- 计量设备是否需要满足当地结算、检定或认证要求；
- 数据缺失、通信中断或设备更换时如何补算；
- 谁可以查看、修改、导出数据，以及账单由谁复核。



项目落地建议：先确定边界，再选设备和平台

1. 现场调查

确认三相三线或三相四线、回路电流范围、柜内空间、安装停电条件、互感器配置、现有网关及网络覆盖。

2. 计量点位设计

按照设备、楼层、租户、区域或费用边界规划点位。点位设计应服务于最终管理问题，避免只追求采集数量。

3. 通信与平台接入

确定使用 RS485、本地网关，还是选配 4G/WIFI；同步确认上传周期、离线处理、账号权限、数据保存和接口需求。

使用手册展示了在 Web 端添加设备、填写设备信息并进行定位的操作流程。实际项目应先统一设备编号、区域和回路名称，再由授权账号完成绑定，避免同一设备被重复添加或归入错误项目。



4. 规则与数据映射

统一设备名称、回路编号、区域和租户映射关系。涉及费用核算时，应在系统配置前形成经过各方确认的书面规则。



5. 联调与试运行

上线初期应将平台数据与现场仪表、人工记录或既有账单进行对照，检查接线方向、变比、通信稳定性、时间同步和数据完整性，再进入正式运行。

这套软硬件方案适合哪些项目

- 厂房动力设备、照明回路和重点配电柜的运行监测；

- 仓库、楼宇和园区的分项能耗采集；
- 中央空调分支回路计量及费用核对；
- 分散点位或既有建筑的联网改造；
- 需要把三相电力数据接入本地控制系统或物联网平台的项目。

具体能力取决于终端型号、直入式或互感式配置、通信选配、平台版本、项目接口和现场条件。

选型前建议准备配电系统图、回路电流范围、点位数量、网络条件和预期管理目标。

常见问题

交流能耗监测终端可以直接通过 4G 上平台吗？

部分配置可选 LTE（4G）或 WIFI。并非所有设备默认包含无线通信，采购前需确认具体配置、网络条件和平台接入方式。

RS485 接入后还能使用能耗管理平台吗？

可以通过控制器或网关汇集 RS485 数据后接入上位系统或物联网平台。协议、寄存器、网关型号和平台接口需按项目核对。

平台能否直接生成租户电费账单？

公众号资料介绍了基于实际用电数据进行费用核算的应用方式。正式用于收费前，仍需确认计量合规性、费率规则、公共能耗分摊、异常补算和复核流程。

能耗平台可以给出固定节能比例吗？

不能仅凭平台保证固定节能比例。平台提供监测、统计和分析工具，实际结果还取决于设备工况、管理措施、生产或营业条件及执行情况。

项目实施前最需要提供什么资料？

建议提供配电系统图、回路数量、电流范围、三相接线方式、安装环境、通信条件、平台功能需求及是否涉及费用结算。

关于贞明电子

常州贞明电子科技有限公司以工业物联网控制和数据采集为基础，服务智慧照明、工业控制、智慧养殖、能耗监测和设备远程运维项目，围绕硬件模块、通信接入、物联网平台、项目联调和运维支持提供可组合的产品与服务。

项目选型、平台接入或方案咨询，可联系常州贞明电子科技有限公司：**16605298829**，**微信同号**；访问[贞明电子官网](#)了解更多产品与方案。